



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,  
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

KLASA: 360-01/21-02/107  
URBROJ: 531-04-2-21-2  
Zagreb, 16. veljače 2021.

## HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

|                        |                 |          |      |
|------------------------|-----------------|----------|------|
| Primljeno:             | 7 5 -03- 2021   |          |      |
| Klasifikacijska oznaka | 100-01/21-01/39 | Org. jed |      |
| Urudžbeni broj         | 500-00-21-2     | Pr.      | Vir. |

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA  
GRAĐEVINARSTVA  
Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb

**PREDMET:** HKIG, Zagreb, Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine“, broj 17/17 i 75/20)  
- odgovor, daje se

Povodom vašeg podneska vezanog uz primjenu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije („Narodne novine“, broj 17/17 i 75/20, u daljnjem tekstu: Propis) prilikom izrade projekata obnove škola i vrtića, u kojem postavljate pitanje izrađuje li se projekt obnove konstrukcije zgrade u sklopu cjelovite obnove zgrada škola i vrtića u skladu s Razinom 3 ili Razinom 4 iz Priloga III. Propisa, dajemo odgovor kako slijedi.

Nastavno na odredbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 102/20 i 10/21) i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, odnosno njegovog članka 24.a i Priloga III. kojima su propisane razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada za područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, cijeni se kako se potresom oštećena građevinska konstrukcija, u sklopu cjelovite obnove zgrade, može obnavljati popravkom nekonstrukcijskih elemenata (Razina 1), popravkom konstrukcije zgrade (Razina 2), pojačanjem konstrukcije zgrade (Razina 3), odnosno cjelovitom obnovom konstrukcije (Razina 4), a što ovisi o opasnosti područja, oštećenju zgrada i potresnom riziku zgrade, a vezano uz potresnu oštetljivost zgrade i njezinu namjenu. U konkretnom slučaju obnove potresom oštećenih škola i vrtića na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, iste se obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade i obnovom potresom oštećene građevinske konstrukcije na Razinu 3 iz Propisa.

S poštovanjem,

